2022-07-12 14:42:20

**Informacja**

Sprawozdanie z badań wody z kąpieliska - Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski informuje, iż w 2022 roku na Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie (nad Jeziorem Gopło) obowiązuje zakaz kąpieli, o czym informują tabliczki rozmieszczone przy plaży.
Jednocześnie Miasto i Gmina Piotrków Kujawski zleciło wykonanie badań z wody z Jeziora Gopła, które przedstawiają sie następująco:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego Nr 8a
e-mail:sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
tel 54 282 42 06

**ODDZIAŁ LABORATORYJNY- LABORATORIUM BADANIA ŚRODOWISKA KOMUNALNEGO**

06-07-2022
data wydania sprawozdania

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z KĄPIELISKA** NR LHK-632-1-353/S/22

**Kod próbki:** LHK-372/S/22-strona prawa
LHK-373/S/22-strona lewa

**Dane pozyskane od klienta:**

Zleceniodawca : ***Miasto i Gmina Piotrków Kujawski; ul. Kościelna 1; 88-230 Piotrków Kujawski***

Obiekt badania: *woda z kąpieliska.*

Miejsce pobrania próbki: *Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie Miejsce wykorzystane do kąpieli nad Jeziorem Gopło.*

Data /godz pobrania próbki : *28.06.22 / 08:40*

Osoba pobierająca próbkę: *Joanna Łątkowska -pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim*

Metoda pobrania próbki: *PN EN ISO 19458:2007*

**Dane Laboratorium:**
Znak sprawy LHK-3241-1-103/22

Data/godz. dostarczenia próbki do Laboratorium: *28.06.22/13:50*

Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: *prawidłowy*

**Wyniki badań mikrobiologicznych**

| **Data rozpoczęcia badania** 28.06.22 | | | | **Data zakończenia badania** 30.06.22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Badana cecha/metoda** | **Jednostka** | **Wynik próbki: LHK-372/S/22** | **Dopuszczalne wartości dla wody w kąpielisku** | **Dokumenty odniesienia** |
| 1. | Obecność i liczba bakterii Escherichia coli (jtk /100ml) | j.t.k. | 20 | ≤1000 | PN-EN-ISO 9308-1:2014-12<br>PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
| 2. | Obecność i liczba enterokoków kałowych (jtk /100ml) | j.t.k. | 20 | ≤400 | PN-EN ISO 7899-2:2004 |

j.t.k - jednostki tworzące kolonie

| **Data rozpoczęcia badania** 28.06.22 | | | | **Data zakończenia badania** 30.06.22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Badana cecha/metoda** | **Jednostka** | **Wynik próbki: LHK-373/S/22** | **Dopuszczalne wartości dla wody w kąpielisku** | **Dokumenty odniesienia** |
| 1. | Obecność i liczba bakterii Escherichia coli (jtk /100ml) | j.t.k. | 4000 | ≤1000 | PN-EN-ISO 9308-1:2014-12<br>PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
| 2. | Obecność i liczba enterokoków kałowych (jtk /100ml) | j.t.k. | 4900 | ≤400 | PN-EN ISO 7899-2:2004 |

j.t.k - jednostki tworzące kolonie

Osoba autoryzująca

Starszy Technik
Laboratorium
Badania Środowiska Komunalnego
Dorota Winiecka

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA** NR LHK-632-1-353/S/22

**Badania fizyczne nie przeprowadzane przez laboratorium**

| lp. | Wizualne nadzorowanie wody | występowanie |
|---|---|---|
| 1 | Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) | brak |
| 2 | Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego | brak |
| 3 | Obecność w wodzie zanieczyszczeń ,takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjch lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć). | brak |

KIEROWNIK Oddziału Laboratoryjnego
mgr Justyna Nisterenko

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez klienta
Dane dostarczane przez klienta mogą wpływać na ważność wyników.
Wyniki badań podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek pobranych i zbadanych w dniu określonym w sprawozdaniu
Wyniki badań objęte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane są symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane są symbolem NA
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Niepewność wyników badań akredytowanych podawana jest na życzenie Klienta gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań lub niepewność wpływa na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami. Podane wartości niepewności nie obejmują etapu pobierania i transportu próbki i stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufność ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. W przypadku badań mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewność obliczana wg PKN-ISO/TS 19036. Przyjęto,że niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu.w Klient ma prawo złożenia skargi.
Wartości dopuszczalne podano wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U z 2011 . Nr 86 poz 478). Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z klientem.

**Koniec sprawozdania z badań**



**Informacje o artykule**

**Autor:**
**Zredagował(a):** Mirosław Czynsz
**Data powstania:** 12.07.2022 14:42
**Data ostatniej modyfikacji:** 13.07.2022 13:27
**Liczba wyświetleń:** 1330

**Wydrukowano z serwisu:** www.piotrkowkujawski.pl
**Wydrukowano dnia:** 2026-11-20 08:23:24